

Zpráva ke vzniku znečištění vodního zdroje a závadnosti vody v rozvodných vodovodních řadech obce Radimovice

Zdroj Radimovice je připojován do soustavy z důvodu posílení množství vody v době předpokládaných zvýšených odběrů /klimatické podmínky, rekreace/.

Zdroj pitné vody Radimovice byl uveden do provozu 13.6.2013 na základě vyhovujících kontrolních odběrů. Celá oblast byla tedy zařazena do plánované kontroly sítě (viz.odběry ze dne 24.6.2013 – úplný rozbor, 9.7. a 24.7.2013 – krácený rozbor).

Všechny ukazatele vyhověly platné legislativě.

Dne 30.7.2013 obdržel provoz vodovodů první informaci o zákalu vody v síti obce Radimovice, tato situace byla řešena standartní cestou, to je vizuelní kontrolou zdroje, kontrolou hygienického zabezpečení, odkalením vodovodní sítě.

Dne 4.8.2013 byl dispečinkem závodu Liberec nahlášen zákal vody v zásobních řadech v části obce Radimovice. Okamžitě bylo přistoupeno k odkalování vodovodního potrubí.

Do obce byla na žádost vedení obce přistavena cisterna s pitnou vodou. V 18 hodin byla z preventivních důvodů odstavena čerpací stanice zdroje Radimovice.

Obec byla od této chvíle zásobována pouze z vodovodu Liberec JIH. Při odkalení nebyl zjištěn žádný zákal pitné vody.

Dne 5.8.2013 bylo pokračováno v odkalování potrubí u všech koncových rozvodných vodovodních řadů bez zjištění výskytu zákalu. Laboratoři OZ Liberec byly provedeny mimořádné kontrolní analýzy možné zasažené oblasti, které však zjistily mikrobiologickou závadnost vody v části obce Radimovice, tyto výsledky byly k dispozici dne 6.8.2013. Dne 6.8.2013 byl proto v dané oblasti neprodleně vyhlášen stav nevyhovující kvality pitné vody. Všichni odběratelé obdrželi písemnou zprávu do svých domovů, oznámení že je rozvážena pitná voda cisternou bylo občanům sdělováno pomocí tlampače. Souběžně s tím bylo městským rozhlasem oznámeno, že voda není pitná.

Na základě těchto zjištění bylo dne 6.8.2013 provedeno vypuštění vodojemu Kamení a bylo zahájeno zvýšené dávkování dezinfekčního činidla do vodovodního systému. Náhradní zásobování vodou je do odvolání zajišťováno jednou stabilní a dvěma mobilními cisternami.

Provoz vodovodů provádí ve spolupráci s laboratoří cílené odkalování jednotlivých vodovodních řadů. Celá vodovodní síť je pravidelně každodenně monitorována až do odvolání mimořádné situace.

Kontaminace systému byla z největší pravděpodobností způsobena bouřkou a následným přívalovým deštěm.

Liberec 7.8.2013

ing. Karel Blažek
Ředitel OZ Liberec

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| Obecní úřad Radimovice | | Čís. dopor. |
| Došlo dne: 8.8.2013 | Zpracoval | |
| č.j.: 106 | Ukl. znak | |
| Příloha: | | |

Stavovské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Praha, Pritkovská 1689
IČO: 4909451 DIČ: CZ4909451
94